



Foto: Nortekkk

Varme arbeider tak

For å utføre varme arbeider kreves sertifikat som dokumenterer godkjent opplæring. Arbeidet innebærer bruk av utstyr som kan forårsake brann, og utøveren må ha innsikt i brannrisiko og utføre arbeidet slik at brann ikke oppstår. Sertifikatet, som er gyldig i 5 år, er et krav fra forsikringselskapene.

SIKKERHETSKRAV

Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å forvise seg om at arbeidet utføres sikkert og i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Ved varme arbeider på større næringsbygg ønsker brannvesenet en melding om dette: abbr.no/varmearbeider/



Før arbeidet starter:

- Oppdragstaker har ansvarsdekning i forhold til oppdragets størrelse og risiko.
- Skriftlig risikovurdering av takarbeid er gjennomført og vedlagt denne sjekklisten.
NB: Det er forbud mot bruk av åpen og skjult flamme på oppførede og luftede tretak.
- Risiko ved brennbar isolasjon i konstruksjoner er vurdert.
- Brennbare materialer/væsker er fjernet. Brennbart materiale som ikke kan flyttes og brennbare bygningsdeler er beskyttet eller fuktet.
- Minst to 6 kg håndslukkere er lett tilgjengelig. Dette kan erstattes av brannslange, men vurdert egnethet må dokumenteres. Ved brann i oppførede tak bruk pulver i hulrom hurtigst mulig. For rask tilgang bruk batteridrill med min. 25 mm bor.
- Navngitt(e) brannvakt(er) er til stede under og etter arbeidet, minst én time etter avslutning.
- Behov for økt beredskap er vurdert.
- Minst to rømningsveier fra risikoområdet.
- Nødnummer og varslingsprosedyrer samt arbeidsplassens adresse er kjent.
- Skriftlig arbeidstillatelse er signert av kontrollør. Navn på kontrollør:.....

Oppfølging etter avsluttet arbeid:

- Etterkontroll slik at det ikke er fare for at brann kan oppstå.
- Brannalarmdetektorer eller sløyfe kobles inn igjen av:.....

Asker og Bærum brann og redning IKS

Telefon: 66 76 42 00

E-post: post@abbr.no

Nettside: www.abbr.no/varmearbeider/

Facebook: [facebook.com/abbriks](https://www.facebook.com/abbriks)

Instagram: <https://www.instagram.com/>

VED BRANN OG ULYKKER
RING BRANNVESENETS
NØDNUMMER 1-1-0