



FLYTT EN DUNK - UNNGÅ BRANN I AVFALLSBEHOLDERE OG CONTAINERE!

Mange bygningsbranner starter med at det tar fyr i papir eller annet brennbart materiale som står for nær yttervegg. Tenk på brannsikkerheten og plasser avfallsbeholdere i god avstand fra veggen.

Hvordan er avfallsbeholdere og containere plassert hos dere?

- Står de på et egnet sted?
- Er de plassert i god avstand til vegg?
- Er de tilgjengelige for uvedkommende?
- Er de låsbare?
- Blir farlig avfall oppbevart sikkert?



283

Bygningsbranner
siste tre år

13%

Av brannene
startet utvendig

115

Branner i avfallsbeholdere
siste tre år

Fra utvendig brann til bygningsbrann

Dersom avfallet i beholderen begynner å brenne, kan brannen raskt spre seg inn i selve bygningen. Det er mange grunner til at det kan starte å brenne i avfall. Alt fra sigarettneiper, gamle oljefiller og knust glass kan skape brann. I tillegg er det ikke til å legge skjul på at det finnes pyromaner som tenner på det de finner.

Følg disse rådene for sikker plassering av avfallsbeholdere og containere

- Beholdere på 80-100 liter må plasseres minimum 2,5 meter fra bygning. Dersom det er problemer med å finne egnede plasser, kan man benytte tette, låsbare beholdere, kledd med ubrennbart materiale innvendig.
- En enkel 600 liters beholder av glassfiberarmert polyester må plasseres minst 4 meter fra bygninger.
- En gruppe på minst tre beholdere à 600 liter glassfiberarmert polyester må plasseres minst 6 meter fra bygninger.
- Container med brennbart materiale, pallestabler / annet brennbart materiale må plasseres minst 8 meter fra bygninger.
- Beholdere og containere må plasseres slik at de ikke blokkerer eller hindrer atkomst for brannvesenets utrykningskjøretøy. Minimum fri bredde skal være 3 meter.
- Beholdere og containere må plasseres slik at de ikke stenger / blokkerer rømningsvei.
- Beholdere og containere må ikke plasseres over kumlokk.

Avfallsbeholdere kan plasseres inntil bygning dersom tilgrensende bygningsdel har minimum EI 30 brannmotstand.

FOREBYGG SELV!

De fleste branner som starter utvendig kan unngås. Mye er gjort hvis det holdes ryddig rundt avfallsbeholdere og bygningsfasader. Bruk sjekklisten under for en rask sjekk av utvendig brannsikkerhet hos dere.



Sjekkliste for utvendig lagring	OK	IKKE OK
Er avfallsbeholderne plassert i trygg avstand fra bygningsfasader?		
Er avfallsbeholderne låst?		
Er avfallsbeholderne utilgjengelig for uvedkommende?		
Er brennbart materiale ryddet vekk fra bygningsfasader?		
Er brannfarlig væske og gassbeholdere låst inn i egnede skap?		
Informeres ansatte/beboere jevnlig om hvilke rutiner og regler som gjelder for orden og avfallshåndtering?		

Med ønske om en god og trygg sommer fra oss som er på vakt!



**ASKER OG BÆRUM
BRANN OG REDNING**

Telefon: +47 66 76 42 00

E-post: post@abbr.no

www.abbr.no

